

**RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CARMO**



**ÁGUA &  
SAÚDE**  
≈Carmo≈

NOME DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO: **SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMO**

TELEFONE PARA CONTATO: 22 2537-2342

ANALISTA: **DR. MICHEL JOÃO FERREIRA BARROS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: **08/2017**

ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE CARMO ANALISADO: ÁGUA DA ETA CENTRAL, ETA ILHA DOS POMBOS, NASCENTES E POÇOS PÚBLICOS

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com Portaria GM no. 518/2004 - Portaria MS no. 2914/2011					
			ausente 100mL	ausente 100ml		min.0,2 mg/L	min. 6,0	
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
23/08/2017	Botafogo	Posto de Saúde da Família (PSF)	Aus.	Aus.	18,83	3,49	6,6	2,33
29/08/2017	Centro	R. Luiz Pinheiro - Oficina, Serrazina	Pres.	Aus.	60,3	8,47	7,1	2,10
23/08/2017	Santo Antônio	R. Manoel Serrazine, 630	Pres.	Aus.	8,5	1,03	6,9	1,83
29/08/2017	Almas do Mato	R. José Murad Ferreira	Pres.	Aus.	11,0	1,33	6,9	2,4
23/08/2017	Centro	Escola Municipal Russier	Aus.	Aus.	7,5	0,10	7,6	6,71
29/08/2017	Valparaíso	R. Manoel Gomes de Araujo	Aus.	Aus.	5,1	0,29	7,5	7,37
23/08/2017	Centro	R. Mário Mesquita	Aus.	Aus.	21,0	2,52	7,1	0,44
23/08/2017	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves, 366	Aus.	Aus.	13,3	0,93	7,1	1,87
23/08/2017	Centro	Av. Sr. Dos Passos	Aus.	Aus.	10,4	1,07	7,2	2,19
29/08/2017	Amizade	Mina Amizade	Aus.	Aus.	3,5	0,10	5,5	0,00
15/08/2017	Ilha dos Pombos	ETA Ilha dos Pombos, Light	Pres.	Aus.	1,3	0,10	7,4	2,38
15/08/2017	Porto Velho	Poço 1 (praça)	Pres.	Aus.	10,7	0,51	7,2	0,00
28/08/2017	Boa Ideia	Creche Municipal	Aus.	Aus.	3,9	0,50	6,9	0,74
28/08/2017	Barra de São Francisco	Centro, próximo à ponte	Aus.	Aus.	1,3	0,16	6,4	0,00
28/08/2017	Influência	Próximo ao Trevo em direção à Ilha dos Pombos	Aus.	Aus.	0,6	0,10	6,8	1,21
28/08/2017	Bacelar	Lateral da ponte para B. de S. Francisco	Aus.	Aus.	3,6	0,29	6,9	0,16
15/08/2017	Córrego da Prata	Caixa de distribuição d'água	Pres.	Pres.	10,0	0,51	7,2	0,00
28/08/2017	Vila Moraes	De frente ao reservatório	Aus.	Aus.	1,5	0,10	6,0	1,10
18/08/2017	São Manoel	ETA Central - Água bruta	Pres.	Pres.	42,1	0,19	6,9	0,07
18/08/2017	São Manoel	ETA Central - Poço	Aus.	Aus.	6,4	0,16	6,5	0,00
18/08/2017	São Manoel	ETA Central - Tratada	Pres.	Aus.	9,8	0,13	7,1	2,30
23/08/2017	São Manoel	Colégio Estadual - CIEP	Aus.	Aus.	2,2	0,77	6,9	0,00

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF